




# Quattro-II 2x120V

Rev 01 - 05/2025

Este manual también está disponible en formato [HTML5](#).

# Tabla de contenidos

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - Guarde estas instrucciones</b>                             | <b>1</b>  |
| <b>2. Descripción</b>                                                                                     | <b>3</b>  |
| 2.1. Entrada y salida de 120/240 V o entrada y salida de 120 V (siempre salida de 120 V en modo inversor) | 3         |
| 2.2. Barcos, vehículos y otras aplicaciones autónomas                                                     | 3         |
| 2.3. Cargador de batería                                                                                  | 4         |
| 2.3.1. Baterías de plomo-ácido                                                                            | 4         |
| 2.3.2. Segunda salida de carga para batería de arranque                                                   | 4         |
| 2.3.3. Batería de litio Smart de Victron                                                                  | 5         |
| 2.3.4. Otras baterías de litio                                                                            | 5         |
| 2.3.5. Más información sobre baterías y carga de baterías                                                 | 5         |
| <b>3. Funcionamiento</b>                                                                                  | <b>6</b>  |
| 3.1. Conmutador On/Off/Charger Only (cargador sólo)                                                       | 6         |
| 3.2. Control remoto                                                                                       | 6         |
| 3.3. Ecualización y absorción forzada                                                                     | 6         |
| 3.3.1. Ecualización                                                                                       | 6         |
| 3.3.2. Absorción forzada                                                                                  | 6         |
| 3.3.3. Activación de la ecualización o la absorción forzada                                               | 6         |
| 3.4. Indicadores LED                                                                                      | 7         |
| 3.5. Procedimiento de apagado                                                                             | 10        |
| 3.6. Mantenimiento                                                                                        | 10        |
| <b>4. Instalación</b>                                                                                     | <b>11</b> |
| 4.1. Ubicación                                                                                            | 11        |
| 4.2. Gestión de la vibración                                                                              | 13        |
| 4.3. Conexión de los cables de batería                                                                    | 13        |
| 4.4. Conexión del cableado de CA                                                                          | 14        |
| 4.5. Conexiones opcionales                                                                                | 15        |
| 4.5.1. Control remoto                                                                                     | 15        |
| 4.5.2. Relé programable                                                                                   | 15        |
| 4.5.3. Puertos I/O programables                                                                           | 15        |
| 4.5.4. Batería de arranque                                                                                | 16        |
| 4.5.5. Sensor de tensión                                                                                  | 16        |
| 4.5.6. Sensor de temperatura                                                                              | 16        |
| 4.5.7. Conexión en paralelo                                                                               | 16        |
| 4.5.8. Conexión trifásica                                                                                 | 16        |
| <b>5. Configuración</b>                                                                                   | <b>17</b> |
| 5.1. Valores estándar: listo para usar                                                                    | 17        |
| 5.2. Explicación de los ajustes                                                                           | 17        |
| 5.3. Configurando                                                                                         | 20        |
| 5.3.1. Aplicación VictronConnect                                                                          | 20        |
| 5.3.2. VEConfigure                                                                                        | 20        |
| 5.3.3. Configuración de VE.Bus Quick Configure                                                            | 20        |
| 5.3.4. VE.Bus System Configurator                                                                         | 20        |
| <b>6. Indicaciones de error</b>                                                                           | <b>21</b> |
| 6.1. Indicaciones generales de error                                                                      | 21        |
| 6.2. Indicaciones especiales de los LED                                                                   | 22        |
| 6.3. Indicaciones LED de VE.Bus                                                                           | 23        |
| 6.3.1. Códigos OK de VE.Bus                                                                               | 23        |
| 6.3.2. Códigos de error VE.Bus                                                                            | 23        |
| <b>7. Especificaciones técnicas</b>                                                                       | <b>26</b> |
| <b>8. APÉNDICE</b>                                                                                        | <b>28</b> |
| 8.1. A: Descripción de las conexiones                                                                     | 28        |
| 8.2. B: Diagrama de bloques                                                                               | 30        |
| 8.3. C: Diagrama de conexión en paralelo                                                                  | 31        |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 8.4. D: Diagrama de conexión trifásica .....         | 31 |
| 8.5. E: Algoritmo de carga .....                     | 32 |
| 8.6. F: Gráfico de compensación de temperatura ..... | 33 |
| 8.7. G: Dimensiones de la carcasa .....              | 34 |
| 8.8. Diagramas de flujo de energía .....             | 35 |

# 1. IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - Guarde estas instrucciones

## En general

Lea en primer lugar la documentación que acompaña al producto para familiarizarse con las indicaciones de seguridad y las instrucciones antes de utilizarlo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES — ESTE MANUAL CONTIENE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este producto se ha diseñado y probado de acuerdo con las normas internacionales. El equipo debe utilizarse exclusivamente para el uso previsto.



**Aviso - Estas instrucciones de funcionamiento y mantenimiento son sólo para su uso por personal cualificado. Para reducir el riesgo de electrocución, no lleve a cabo ningún mantenimiento distinto al especificado en estas instrucciones, a menos que esté capacitado para ello.**



El producto se usa junto con una fuente de alimentación permanente (batería). Aunque el equipo esté apagado, puede producirse una tensión eléctrica peligrosa en los terminales de entrada y salida. Apague siempre la alimentación CA y desconecte la batería antes de realizar tareas de mantenimiento.

El producto no contiene piezas en su interior que puedan ser manipuladas por el usuario. No retire el panel frontal ni ponga el producto en funcionamiento si no están colocados todos los paneles. Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado. El usuario no puede reemplazar los fusibles internos. Si sospecha que su unidad tiene fusibles fundidos, es necesario que la lleve a un centro de asistencia autorizado para su evaluación.

No utilice nunca el equipo en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo. Consulte las especificaciones suministradas por el fabricante de la batería para asegurarse de que puede utilizarse con este producto. Las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería deben tenerse siempre en cuenta.

Este aparato no está pensado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo supervisadas o hayan sido instruidas en la utilización de este aparato por una persona responsable de su seguridad. Es necesario vigilar que los niños no jueguen con el aparato.



**No levante objetos pesados sin ayuda.**

## Instalación

Lea las instrucciones correspondientes antes de comenzar la instalación. Para los trabajos eléctricos, siga las normas, reglamentos e instrucciones de instalación locales y nacionales en materia de conexiones. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Canadiense, Parte I. Los métodos de cableado deberán ajustarse al Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

Este producto es un dispositivo de clase de seguridad I (suministrado con terminal de puesta a tierra por seguridad). **Sus terminales de entrada y salida CA deben contar con puesta a tierra ininterrumpible por motivos de seguridad. Hay otro punto de puesta a tierra adicional en la parte exterior del producto. El cable de puesta a tierra debe tener al menos 4 mm².** Si se sospecha que la puesta a tierra está dañada, el producto debe desconectarse y evitar que se pueda volver a poner en funcionamiento de forma accidental. Póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Compruebe que los cables de conexión disponen de fusibles y disyuntores. No sustituya nunca un dispositivo de protección por un componente de otro tipo. Consulte en el manual cuáles son las piezas correctas.

### No invertir el neutro y la fase al conectar la alimentación CA.

Antes de encender el dispositivo compruebe si la fuente de alimentación cumple los requisitos de configuración del producto descritos en el manual.

Compruebe que el equipo se utiliza en las condiciones adecuadas de funcionamiento. No lo utilice en un ambiente húmedo o con polvo. Compruebe que haya siempre suficiente espacio alrededor del producto para su ventilación y que los orificios de ventilación no estén bloqueados. Instale el producto en un entorno protegido del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles, etc., en las inmediaciones del equipo.

El inversor viene equipado con un transformador de aislamiento interno que aporta un nivel de aislamiento reforzado.

**Transporte y almacenamiento**

Para transportar o almacenar el producto, asegúrese de que los cables de alimentación principal y de la batería estén desconectados.

No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños producidos durante el transporte si el equipo no lleva su embalaje original.

Guarde el producto en un entorno seco, la temperatura de almacenamiento debe oscilar entre  $-20^{\circ}\text{C}$  y  $60^{\circ}\text{C}$ .

Consulte el manual del fabricante de la batería para obtener información sobre transporte, almacenamiento, carga, recarga y eliminación de la batería.

**Símbolo de la carcasa**

| Símbolo                                                                           | descripción                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Precaución, peligro de descarga eléctrica                                           |
|  | Consulte las instrucciones de funcionamiento                                        |
| IP21                                                                              | IP21 Protección frente al contacto con los dedos y objetos de más de 12 milímetros. |

## 2. Descripción

### 2.1. Entrada y salida de 120/240 V o entrada y salida de 120 V (siempre salida de 120 V en modo inversor)

La entrada CA puede alimentarse desde una fuente de fase dividida de 120/240 V o una monofásica de 120 V.

Cuando haya una fuente de alimentación CA disponible, el inversor/cargador la utilizará para alimentar su salida de CA. Por lo tanto, la salida será un reflejo de la entrada CA.

El inversor/cargador se conecta al neutro y a la línea de entrada preferida (L1). La alimentación necesaria para cargar las baterías se extraerá por lo tanto de L1.

El inversor/cargador pasará a funcionamiento de inversor cuando no haya fuente CA disponible. La salida del inversor es de 120 V monofase. En modo inversor, el inversor/cargador conecta ambas líneas de salida (L1 y L2) para proporcionar 120 VCA a las cargas conectadas a cualquiera de estas líneas.

Las cargas de 240 V, por consiguiente, solo se alimentarán cuando el inversor/cargador se alimente a su vez a partir de una fuente CA de fase dividida. Esto evita que las cargas elevadas, como calentadores de agua o aparatos de aire acondicionado de 240 V, descarguen la batería.

Las cargas de 240 V deben conectarse entre L1 y L2, que puede ser AC-out-1 o AC-out-2. Habrá 240 V entre ellas cuando la unidad esté conectada a una entrada de fase dividida y 0 V en el resto de los casos (red monofásica o modo inversor).

La tensión L1-N y L2-N será de 120 V independientemente de que la entrada sea monofásica o de fase dividida. Esto puede entenderse mejor observando los diagramas de flujo de energía que puede encontrar en [Diagramas de flujo de energía \[35\]](#).

### 2.2. Barcos, vehículos y otras aplicaciones autónomas

La base del Quattro-II es un inversor sinusoidal extremadamente potente, un cargador de batería y un conmutador de transferencia en una carcasa compacta.

Características importantes:

#### Dos entradas CA; sistema de conmutación integrado entre tensión de pantalán y del grupo generador

El inversor/cargador tiene dos entradas CA (AC-in-1 y AC-in-2) para conexión de dos fuentes de tensión independientes. Por ejemplo, dos grupos de generadores o una fuente de alimentación de la red y un grupo generador. El inversor/cargador selecciona automáticamente la entrada en la que hay tensión.

Si hay tensión en ambas entradas, el inversor/cargador selecciona la entrada AC-in-1, a la que normalmente se conecta el grupo generador.

#### Conmutación automática e ininterrumpida

En caso de fallo de la alimentación o cuando se apague el grupo generador, el inversor/cargador cambiará a funcionamiento de inversor y se encargará de la alimentación de los dispositivos conectados. Esta operación es tan rápida que el funcionamiento de ordenadores y otros dispositivos electrónicos no se ve interrumpido (sistema de alimentación ininterrumpida o SAI). El inversor/cargador resulta pues muy adecuado como sistema de alimentación de emergencia en aplicaciones industriales y de telecomunicaciones.

#### Dos salidas CA

Además de la salida ininterrumpida habitual (AC-out-1), hay una segunda salida (AC-out-2) que desconecta su carga en caso de funcionamiento con batería. Ejemplo: hay una caldera eléctrica que solo funciona con el grupo generador en marcha o con corriente de pantalán. AC-out-2 puede utilizarse de varias maneras.

Introduzca AC-out-2 en el cuadro de búsqueda de nuestra página web para consultar la información más reciente sobre nuestras aplicaciones.

#### Capacidad de funcionamiento trifásico

Se pueden conectar en paralelo hasta 6 grupos de tres unidades. Pueden configurarse tres unidades (o tres conjuntos de unidades en paralelo) para salida trifásica, para proporcionar una potencia del inversor de 43 kW/54 kVA y más de 1260 A (24 V) de capacidad de carga.

#### PowerControl – máximo uso de una potencia de CA limitada

El inversor/cargador puede suministrar una corriente de carga enorme. Esto supone una sobrecarga de la red eléctrica de CA o del generador. Por tanto, se puede establecer una corriente máxima. El inversor/cargador tiene en cuenta a otros usuarios de corriente y solo usa la corriente “sobrante” para cargar.

- La entrada AC-in-1, a la que normalmente se conecta el grupo generador, puede establecerse en un máximo fijo para que el grupo generador no se sobrecargue nunca.

- La entrada AC-in-2 también se puede configurar con un valor máximo fijo. En aplicaciones móviles (embarcaciones, vehículos), no obstante, se seleccionará un valor variable desde el panel Multi Control. De esta forma, la corriente máxima se puede adaptar a la corriente de red disponible con extrema facilidad.

#### **PowerAssist - Uso ampliado de la corriente del generador o de la red: función “cosuministro” del inversor/cargador**

Esta función lleva el principio de PowerControl a otra dimensión, permitiendo que el inversor/cargador complemente la capacidad de la fuente alternativa. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto periodo de tiempo, como pasa a menudo, el inversor/cargador compensará inmediatamente la posible falta de potencia del generador o la red CA con potencia de la batería. Cuando se reduzca la carga, la energía sobrante se utilizará para recargar la batería.

#### **Relé programable**

El inversor/cargador dispone de un relé programable. El relé puede programarse para distintas aplicaciones, por ejemplo, como relé de arranque para un generador.

#### **Puertos de entrada/salida analógicos/digitales programables (Aux en 1 y Aux en 2, véase el apéndice)**

El inversor/cargador dispone de dos puertos analógicos/digitales de entrada/salida.

Estos puertos pueden usarse para distintos fines. Una aplicación sería la de comunicarse con el BMS de una batería de iones de litio.

## **2.3. Cargador de batería**

### **2.3.1. Baterías de plomo-ácido**

Algoritmo de carga adaptativa de 4 etapas: carga inicial – absorción – flotación – almacenamiento

El sistema de gestión de baterías variable activado por microprocesador puede ajustarse a distintos tipos de baterías. La función variable adapta automáticamente el proceso de carga al uso de la batería.

La cantidad de carga correcta: tiempo de absorción variable

En caso de una ligera descarga de la batería, la absorción se reduce para evitar sobrecargas y una formación excesiva de gases. Después de una descarga profunda, el tiempo de absorción se amplía automáticamente para cargar la batería completamente.

Prevención de daños por un exceso de gaseado: el modo BatterySafe

Si, para cargar una batería rápidamente, se ha elegido una combinación de alta corriente de carga con una tensión de absorción alta, se evitará que se produzcan daños por exceso de gaseado limitando automáticamente el ritmo de incremento de tensión una vez se haya alcanzado la tensión de gaseado.

Menor envejecimiento y necesidad de mantenimiento cuando la batería no está en uso: el modo de almacenamiento

El modo de almacenamiento se activa cuando la batería no ha sufrido ninguna descarga en 24 horas. En el modo de almacenamiento, la tensión de flotación se reduce a 2,2 V/celda (13,2 V para una batería de 12 V) para minimizar el gaseado y la corrosión de las placas positivas. Una vez a la semana, se vuelve a subir la tensión a nivel de absorción para “ecualizar” la batería. Esta función evita la estratificación del electrolito y la sulfatación, las causas principales de fallo prematuro de las baterías.

Sonda de tensión de la batería: la tensión de carga adecuada

La pérdida de tensión debido a la resistencia del cable puede compensarse utilizando la sonda de tensión para medir la misma directamente en el bus CC o en los terminales de la batería.

Para compensación de la tensión y la temperatura de la batería

El sensor de temperatura (suministrado con el producto) sirve para reducir la tensión de carga cuando la temperatura de la batería sube. Esto es muy importante para las baterías sin mantenimiento que de otro modo se secarían por sobrecarga.

### **2.3.2. Segunda salida de carga para batería de arranque**

Los MultiPlus de 12 V y 24 V están equipados con una segunda salida de carga pensada para la carga de mantenimiento de una batería de arranque. Dispone de un circuito sencillo con un limitador de corriente y un diodo, lo que permite una carga de mantenimiento continua (4 A) desde la batería principal (doméstica) a la de arranque. Debido a la caída de 0,3 - 0,6 del diodo, la carga solo tiene lugar cuando la batería principal se está cargando activamente o cuando la tensión de la batería de arranque es muy inferior.



Tenga en cuenta que se necesita un negativo compartido con la batería principal y, si se instala un shunt, el negativo de la batería de arranque debe conectarse a la parte del sistema (cargas) del shunt.

### 2.3.3. Batería de litio Smart de Victron

Si se usan baterías Lithium Battery Smart de Victron, use el VE.Bus BMS V2 o el Lynx Smart BMS.

### 2.3.4. Otras baterías de litio

Si se usan otras baterías de litio, consulte un listado de tipos de baterías compatibles con información sobre cómo instalarlas y configurarlas: [https://www.victronenergy.com/live/battery\\_compatibility:start](https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start).

### 2.3.5. Más información sobre baterías y carga de baterías

Nuestro libro “Energy Unlimited” ofrece más información sobre baterías y carga de baterías y puede conseguirse gratuitamente en nuestro sitio web. Se puede descargar de: <https://www.victronenergy.com/upload/documents/Book-Energy-Unlimited-EN.pdf> o se puede solicitar una copia en papel en: <https://www.victronenergy.com.es/orderbook>.

Para más información sobre carga variable, le rogamos que consulte el artículo técnico: [Carga variable - ¿Cómo funciona?](#).

## 3. Funcionamiento

### 3.1. Conmutador On/Off/Charger Only (cargador sólo)

Cuando se pone en "on", el inversor/cargador es completamente funcional. El inversor entrará en funcionamiento, y el LED "inverter on" (inversor encendido) se encenderá.

Una tensión CA conectada al terminal "AC-in" se conmutará a través del terminal "AC-out", si está dentro de las especificaciones. El inversor se apagará, el LED "mains on" (red encendida) se encenderá y el cargador empezará a cargar. Los LED "bulk" (carga inicial), "absorption" (absorción) o "float" (flotación) se encenderán, según el modo en que se encuentre el cargador.

Si la tensión en el terminal "AC-in" se rechaza, el inversor se encenderá.

Cuando el conmutador se pone en "Charger only" (solo cargador), solo funcionará el cargador de batería del inversor/cargador (si hay tensión de la red). En este modo, la tensión de entrada también se conmuta a través del terminal de salida "AC-out".

**NOTA:** Cuando solo necesite la función de cargador, asegúrese de que el conmutador está en "Charger only" (solo cargador). Esto hará que no se active el inversor si se pierde la tensión de la red, evitando así que sus baterías se queden sin carga.

### 3.2. Control remoto

El inversor/cargador se puede encender, apagar o poner en modo "charger only" (solo cargador) a distancia con un interruptor o con un panel [Digital Multi Control](#).

El panel Digital Multi Control tiene un sencillo selector giratorio con el que se puede fijar la corriente máxima de la entrada de CA L1. Esto no afecta a la entrada de CA L2: véase el [apartado de PowerControl en el capítulo de "otras opciones"](#).

## 3.3. Ecualización y absorción forzada

### 3.3.1. Ecualización

Las baterías de tracción necesitan cargas adicionales periódicas. En modo ecualización, el inversor/cargador cargará con mayor tensión durante una hora (1 V por encima de la tensión de absorción para una batería de 12 V, 2 V para una batería de 24 V y 4 V para una batería de 48 V). La corriente de carga se limitará entonces a 1/4 del valor establecido.

Cuando está activado el modo ecualización, los LED de "carga inicial" y "absorción" se iluminan de forma intermitente.



El modo de ecualización suministra una tensión de carga superior de la que pueden soportar la mayoría de los dispositivos que consumen CC. Estos dispositivos deben desconectarse antes de seguir con la carga.

### 3.3.2. Absorción forzada

En determinadas circunstancias, puede ser mejor cargar la batería durante un tiempo fijo al nivel de tensión de absorción. En el modo de absorción forzada, el Quattro-II cargará al nivel normal de tensión de absorción durante el máximo tiempo de absorción establecido.

Cuando está activado el modo de absorción forzada, el LED "absorción" se ilumina.

### 3.3.3. Activación de la ecualización o la absorción forzada

El inversor/cargador puede ponerse en estos estados tanto desde el panel remoto como desde el conmutador del panel frontal, siempre que todos los conmutadores (frontal, remoto y panel) estén "activados" y ninguno de ellos esté en "solo cargador".

Para poner el inversor/cargador en este estado, hay que seguir el procedimiento que se indica a continuación.

Si el conmutador no está en la posición deseada después de hacer este procedimiento, puede volver a cambiarse rápidamente una vez. De esta forma no se cambiará el estado de carga.



El cambio de "On" a "Charger only" (solo cargador) y viceversa, como se describe a continuación, debe hacerse rápidamente. El conmutador debe girarse de forma que la posición intermedia se "salte", por así decirlo. Si el conmutador permaneciera en la posición "Off" (desactivado) aunque sólo sea un momento, el dispositivo podría apagarse. En este caso, deberá reiniciarse el procedimiento a partir del paso 1. Se necesita un cierto grado de familiarización al usar el conmutador frontal del Compact en particular. Cuando se usa el panel remoto, esto no es tan importante.

#### Procedimiento:

1. Compruebe que todos los conmutadores (es decir, conmutador frontal, remoto o panel remoto en su caso) están en la posición "On".

2. La activación de la ecualización o de la absorción forzada solo tiene sentido si se ha completado el ciclo de carga normal (el cargador está en "Float" (flotación)).
3. Para activar:
  - a. Cambie rápidamente de "on" (activado) a "charger only" (solo cargador) y deje el conmutador en esta posición entre 0,5 y 2 segundos.
  - b. Vuelva a cambiar rápidamente de "Charger only" a "On" y deje el conmutador en esta posición entre 0,5 y 2 segundos.
  - c. Vuelva a cambiar una vez más de "On" a "Charger only" y deje el conmutador en esta posición.
4. En el inversor/cargador (y, si estuviera conectado, en el panel Multi Control) los tres LED "Bulk" (carga inicial), "Absorption" (absorción) y "Float" (flotación) parpadearán 5 veces.
5. A continuación, los LED "Bulk" (carga inicial), "Absorption" (absorción) y "Float" (flotación) se encenderán durante dos segundos cada uno.
  - a. Si el interruptor está en "On" mientras se enciende el LED "bulk", el cargador conmutará a ecualización.
  - b. Si el interruptor está en "On" mientras se enciende el LED "absorption", el cargador conmutará a absorción forzada.
  - c. Si el interruptor se pone en "On" después de que las secuencias de los tres LED terminen, el cargador pasará a "Float" (flotación).
  - d. Si el interruptor no se ha movido, el Quattro-II permanecerá en modo "charger only" (solo cargador) y pasará a "Float" (flotación).

### 3.4. Indicadores LED

-  LED apagados  
 LED parpadeantes  
 LED iluminados

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>charger</div> <div> <div>mains on</div> <div>bulk</div> <div>absorption</div> <div>float</div> </div> </div> <div> <div>inverter</div> <div> <div>inverter on</div> <div>overload</div> <div>low battery</div> <div>temperature</div> </div> </div> | <p><b>Invirtiendo</b></p> <p>El inversor está encendido. Se suministra energía del inversor a la carga. El LED "inverter on" está encendido.</p> |
| <div> <div>charger</div> <div> <div>mains on</div> <div>bulk</div> <div>absorption</div> <div>float</div> </div> </div> <div> <div>inverter</div> <div> <div>inverter on</div> <div>overload</div> <div>low battery</div> <div>temperature</div> </div> </div> | <p><b>Prealarma de sobrecarga</b></p> <p>Se ha excedido la salida nominal del inversor. El LED "overload" parpadea.</p>                          |
| <div> <div>charger</div> <div> <div>mains on</div> <div>bulk</div> <div>absorption</div> <div>float</div> </div> </div> <div> <div>inverter</div> <div> <div>inverter on</div> <div>overload</div> <div>low battery</div> <div>temperature</div> </div> </div> | <p><b>Alarma de sobrecarga</b></p> <p>El inversor se ha parado debido a una sobrecarga o cortocircuito. El LED "overload" está encendido.</p>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>charger</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> </div> <div> <div>inverter</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> inverter on</li> <li><input type="radio"/> overload</li> <li><input checked="" type="radio"/> low battery</li> <li><input type="radio"/> temperature</li> </ul> </div>            | <p><b>Prealarma de batería baja</b></p> <p>La tensión de la batería está bajando. La batería está prácticamente vacía. El LED "low battery" parpadea.</p>                                                      |
| <div> <div>charger</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> </div> <div> <div>inverter</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> inverter on</li> <li><input type="radio"/> overload</li> <li><input checked="" type="radio"/> low battery</li> <li><input type="radio"/> temperature</li> </ul> </div>            | <p><b>Alarma de batería baja</b></p> <p>El inversor se ha parado debido a la baja tensión de la batería. El LED "low battery" parpadea.</p>                                                                    |
| <div> <div>charger</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> </div> <div> <div>inverter</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> inverter on</li> <li><input type="radio"/> overload</li> <li><input type="radio"/> low battery</li> <li><input checked="" type="radio"/> temperature</li> </ul> </div>            | <p><b>Prealarma de temperatura</b></p> <p>La temperatura interna está alcanzando un nivel crítico. El LED "Temperature" (temperatura) parpadea.</p>                                                            |
| <div> <div>charger</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> </div> <div> <div>inverter</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> inverter on</li> <li><input type="radio"/> overload</li> <li><input type="radio"/> low battery</li> <li><input checked="" type="radio"/> temperature</li> </ul> </div>            | <p><b>Alarma de temperatura</b></p> <p>El inversor se ha apagado debido a que su temperatura interna es excesiva. El LED "Temperature" (temperatura) está encendido.</p>                                       |
| <div> <div>charger</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> </div> <div> <div>inverter</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> inverter on</li> <li><input checked="" type="radio"/> overload</li> <li><input checked="" type="radio"/> low battery</li> <li><input type="radio"/> temperature</li> </ul> </div> | <p><b>Prealarma de sobrecarga y de batería baja</b></p> <p>La batería está casi agotada y se ha superado la salida nominal del inversor. Los LED de "overload" y "low battery" parpadean alternativamente.</p> |
| <div> <div>charger</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> </div> <div> <div>inverter</div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> inverter on</li> <li><input checked="" type="radio"/> overload</li> <li><input checked="" type="radio"/> low battery</li> <li><input type="radio"/> temperature</li> </ul> </div> | <p><b>Prealarma de ondulación</b></p> <p>La tensión de ondulación de las conexiones de la batería es demasiado alta. Los LED de "overload" y "low battery" parpadean al mismo tiempo.</p>                      |

**charger**

- ☐ mains on
- ☐ bulk
- ☐ absorption
- ☐ float

**inverter**

- ☒ inverter on
- ☐ overload
- ☐ low battery
- ☐ temperature

**Alarma de ondulación**

El inversor se ha apagado debido a un exceso de tensión de ondulación en los terminales de la batería. Los LED de "overload" y "low battery" están encendidos.

**charger**

- ☒ mains on
- ☒ bulk
- ☐ absorption
- ☐ float

**inverter**

- ☐ inverter on
- ☐ overload
- ☐ low battery
- ☐ temperature

**Carga "Bulk" (carga inicial)**

La tensión CA de entrada se activa y el cargador funciona en modo inicial o absorción. El LED "bulk" está encendido.

**charger**

- ☒ mains on
- ☒ bulk
- ☒ absorption
- ☐ float

**inverter**

- ☐ inverter on
- ☐ overload
- ☐ low battery
- ☐ temperature

**BatterySafe**

La tensión de red se activa y el cargador se pone a funcionar. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado la tensión de absorción establecida. Los LED "bulk" y "absorption" están encendidos.

**charger**

- ☒ mains on
- ☐ bulk
- ☒ absorption
- ☐ float

**inverter**

- ☐ inverter on
- ☐ overload
- ☐ low battery
- ☐ temperature

**Carga "Absorption" (absorción)**

La tensión de red se activa y el cargador funciona en modo absorción. El LED "absorption" está encendido.

**charger**

- ☒ mains on
- ☐ bulk
- ☐ absorption
- ☒ float

**inverter**

- ☐ inverter on
- ☐ overload
- ☐ low battery
- ☐ temperature

**Carga "Float" (flotación)**

La tensión de red se activa y el cargador funciona en modo flotación. El LED "float" está encendido.

**charger**

- ☒ mains on
- ☒ bulk
- ☒ absorption
- ☐ float

**inverter**

- ☐ inverter on
- ☐ overload
- ☐ low battery
- ☐ temperature

**Carga de equalización**

La tensión de red se activa y el cargador funciona en modo equalizador. Los LED "bulk" y "absorption" parpadean.

| charger                                   | inverter                          |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> mains on | <input type="radio"/> inverter on | <b>PowerControl</b><br>La entrada CA se activa. La corriente CA de salida es igual a la corriente de entrada máxima preestablecida. La corriente de carga se reduce a 0 A. El LED "mains on" parpadea. |
| <input type="radio"/> bulk                | <input type="radio"/> overload    |                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="radio"/> absorption          | <input type="radio"/> low battery |                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="radio"/> float               | <input type="radio"/> temperature |                                                                                                                                                                                                        |

| charger                                   | inverter                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> mains on | <input checked="" type="radio"/> inverter on | <b>PowerAssist</b><br>La entrada CA se activa, pero la carga necesita una corriente superior a la corriente de entrada máxima predeterminada. El inversor se activa para suministrar la corriente adicional necesaria. El LED "mains on" está encendido y el de "inverter on" parpadea. |
| <input type="radio"/> bulk                | <input type="radio"/> overload               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="radio"/> absorption          | <input type="radio"/> low battery            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="radio"/> float               | <input type="radio"/> temperature            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Para más códigos de error, véase el capítulo [Indicaciones de error \[21\]](#).

Para la información más reciente sobre los códigos de parpadeo, consulte la aplicación Victron Toolkit.

Escanee el código QR o pulse sobre el enlace para ir a la página de Asistencia de Victron y a la de descargas/software: <https://www.victronenergy.com/es/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app>



### 3.5. Procedimiento de apagado

Para apagar el inversor/cargador, utilice el conmutador on/off/charger only (solo cargador) ubicado en la parte inferior izquierda de la carcasa. La posición central del conmutador es la posición OFF.

Para eliminar completamente la electricidad del inversor/cargador, desconecte el fusible de CC o apague el interruptor de aislamiento, el contactor de CC o el disyuntor de CC, ubicado entre la batería y los terminales CC de la unidad. Tenga en cuenta que incluso después de apagar la unidad, podrían quedar tensiones residuales peligrosas dentro de la unidad así como en los terminales. No abra nunca la carcasa del producto ni toque los terminales desnudos.

### 3.6. Mantenimiento

El inversor/cargador no necesita un mantenimiento específico. Será suficiente con comprobar todas las conexiones una vez al año. Evite la humedad, la grasa, el hollín y el vapor y mantenga limpio el equipo.

## 4. Instalación



Este producto debe instalarlo exclusivamente un ingeniero eléctrico cualificado.



Este producto no es adecuado para su conexión directa al sistema eléctrico de un vehículo. Debe conectarse a un sistema CC dedicado que incluya un servicio dedicado o una batería doméstica, con fusibles adecuados y el calibre apropiado de cableado CC. Para obtener recomendaciones sobre la capacidad de la batería, la clasificación del fusible y el calibre del cable, consulte el Capítulo [Conexión de los cables de batería \[13\]](#) de este manual.

### 4.1. Ubicación

El producto debe instalarse en una zona seca y bien ventilada, tan cerca como sea posible de las baterías. Debe dejarse un espacio de al menos 10 cm. alrededor del aparato para refrigeración.



Una temperatura ambiente demasiado alta tendrá como resultado:

- Una menor vida útil.
- Una menor corriente de carga
- Una menor capacidad de pico o que se apague el inversor

Nunca coloque el aparato directamente sobre las baterías.

El inversor/cargador puede montarse en la pared. Es necesario disponer de una superficie sólida adecuada para el peso y las dimensiones del producto (p. ej.: hormigón o una pared de obra). En la parte posterior de la carcasa hay dos agujeros y un gancho para su instalación (véase el apéndice G).



La parte interior del producto debe quedar accesible tras la instalación.

Intente que la distancia entre el producto y la batería sea la menor posible para minimizar la pérdida de tensión en los cables.



Por motivos de seguridad, este producto debe instalarse en un entorno resistente al calor. Debe evitarse la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles, etc. en su proximidad.



Cada sistema requiere un método de desconexión de los circuitos CA y CC. Si el dispositivo de protección contra la sobrecorriente es un disyuntor, este también servirá de desconector. Si se utilizan fusibles, se necesitarán interruptores de desconexión separados entre la fuente de alimentación y los fusibles.



Para reducir el riesgo de incendio, no lo conecte a un panel de conexión CA (panel de disyuntores) que ya tenga conectados circuitos en derivación multilámbricos.



**PRECAUCIÓN** - Para reducir el riesgo de lesiones, cargue solo baterías de plomo-ácido o del tipo LiFePO4 recargables. Otros tipos de baterías podrían explotar, provocando daños y lesiones personales. No intente recargar baterías no recargables.



El uso de conectores no recomendados ni vendidos por el fabricante de la unidad marina podría derivar en riesgo de incendio, electrocución o lesiones a personas.



**AVISO** - LAS BATERÍAS PUEDEN PRESENTAR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS OCASIONADAS POR UNA ELEVADA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO, INCENDIOS O EXPLOSIONES POR LOS GASES GENERADOS\*. TOME LAS PRECAUCIONES ADECUADAS:

- Cuando cambie las baterías, use el mismo número y las baterías del tipo siguiente
- Es necesario eliminar las baterías correctamente. Consulte en la normativa local las exigencias relativas a la eliminación.



**AVISO - ¡RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS! TRABAJAR ALREDEDOR DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO ES PELIGROSO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS MISMAS. POR ESTE MOTIVO, ES DE LA MAYOR IMPORTANCIA QUE CADA VEZ ANTES DE PROCEDER AL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD CERCA DE LA BATERÍA, LEA ESTE MANUAL Y SIGA LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.**

#### PRECAUCIONES PERSONALES

- Debería haber alguien que pueda oírle o que esté lo bastante cerca de usted como para venir a auxiliarle cuando trabaje cerca de una batería de plomo-ácido.
- Tenga abundante agua fresca y jabón a mano en caso de contacto del ácido de la batería con la piel, la ropa o los ojos.
- Use gafas de protección e indumentaria de protección completas. Evite tocarse los ojos cuando trabaje cerca de baterías.
- En caso de que el ácido de la batería entre en contacto con su piel o su ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón. En caso de que el ácido se introduzca en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua fría corriente durante al menos 10 minutos y acuda al médico de inmediato.
- NUNCA fume o permita que se produzcan chispas o llamas en las inmediaciones de una batería o de un motor.
- Tenga especial cuidado de no dejar caer una herramienta metálica sobre la batería. Podría provocar chispas o cortocircuitar la batería u otras partes eléctricas que podrían provocar una explosión.
- Retire sus artículos metálicos personales, como anillos, pulseras, collares y relojes al trabajar con una batería de plomo-ácido. Una batería de plomo-ácido puede producir una corriente de cortocircuito lo bastante alta como para fundir el metal de un anillo o similar, provocando quemaduras graves.
- NUNCA cargue una batería congelada.
- Si fuese necesario retirar la batería del barco, desconecte siempre el terminal conectado a tierra en primer lugar. Asegúrese de que todos los accesorios del barco están apagados, para no provocar un arco eléctrico.
- Asegúrese de que la zona alrededor de la batería esté bien ventilada. Limpie los terminales de la batería. Asegúrese de que la corrosión no entre en contacto con los ojos. Al cargar la batería, estudie todas las precauciones especificadas por el fabricante, tales como retirar o no los tapones de las celdas, así como los niveles de carga recomendados.
- Limpie los terminales de la batería. Asegúrese de que la corrosión no entre en contacto con los ojos.
- Al cargar la batería, estudie todas las precauciones especificadas por el fabricante, tales como retirar o no los tapones de las celdas, así como los niveles de carga recomendados.



#### UBICACIÓN DE LA UNIDAD MARINA

- Ubique la unidad marina lejos de la batería, en un compartimento separado y bien ventilado.
- Nunca coloque la unidad marina directamente sobre la batería; los gases de la batería corroerán y dañarán la unidad marina.
- Nunca permita que el ácido de la batería caiga sobre la unidad marina al leer la densidad o rellenar la batería.
- No haga funcionar la unidad marina en una zona cerrada ni restrinja la ventilación en modo alguno.



#### PRECAUCIONES PARA LA CONEXIÓN CC

Conecte y desconecte las conexiones de salida CC solo después de haber apagado todos los interruptores de la unidad marina y haber retirado el cable de CA de la toma de electricidad o haber abierto la desconexión de CA.



**LAS CONEXIONES EXTERNAS AL CARGADOR DEBEN CUMPLIR EL REGLAMENTO ELÉCTRICO DE LA GUARDIA COSTERA DE EE. UU. (33CFR183, SUB PARTE I).**



**INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA** - Esta unidad marina debe conectarse a un sistema de cableado permanente metálico y con puesta a tierra, o debe pasarse un conductor de puesta a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectarse al terminal de puesta a tierra del equipo o a un terminal en la unidad. Las conexiones a la unidad deberán cumplir con todas las normas y ordenanzas locales.



Este producto no es adecuado para su conexión directa al sistema eléctrico de un vehículo. Debe conectarse a un sistema CC dedicado que incluya un servicio dedicado o una batería doméstica, con fusibles adecuados y el calibre apropiado de cableado CC. Para obtener recomendaciones sobre la capacidad de la batería, la clasificación del fusible y el calibre del cable, consulte el capítulo [Conexión de los cables de batería \[13\]](#) de este manual.

## 4.2. Gestión de la vibración



### PRECAUCIÓN

Cuando integre inversores/cargadores con generadores en una sola carcasa (generadores híbridos), será obligatorio usar soportes antivibración. Así se mitiga el riesgo de daños en el inversor/cargador mediante la absorción de la energía operativa del generador, alargando así la vida útil de los componentes.

Los criterios clave al elegir los soportes antivibración son:

- La selección ha de basarse en los rangos específicos de frecuencia de vibración del generador que se va a aislar.
- Los soportes antivibración deben aguantar el peso del equipo sin afectar a su funcionamiento.

## 4.3. Conexión de los cables de batería

Para utilizar toda la capacidad del producto, deben utilizarse baterías con capacidad suficiente, un fusible CC apropiado y cables de batería de sección adecuada. Los cables CC deberían ser de cobre y con especificación de 90 °C (194 °F). Consulte las dimensiones recomendadas en la tabla siguiente.

En Canadá, la instalación de la batería debe llevarse a cabo según las normas de baterías de almacenamiento del Código Eléctrico Canadiense, Parte I.

| Modelo      | Capacidad de la batería | Fusible CC | Sección transversal de las conexiones terminales positivas y negativas para cables de entre 0 y 5 m *, **, *** | Sección transversal de las conexiones terminales positivas y negativas para cables de entre 5 y 10 m *, **, *** |
|-------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/3000/120 | 400 - 1200 Ah           | 400 A      | 2 x AWG 1/0                                                                                                    | 2 x AWG 2/0                                                                                                     |
| 24/3000/70  | 200 - 700 Ah            | 300 A      | AWG 1/0                                                                                                        | 2 x AWG 1/0                                                                                                     |

| Dimensiones | Terminales de cable recomendados |
|-------------|----------------------------------|
| AWG 2/0     | Molex nº de pieza 19221-0243     |
| AWG 1/0     | Molex nº de pieza 19221-0240     |

\* Siga las normas locales de instalación.

\*\* No pase los cables de batería por conductos cerrados

\*\*\* "2x" significa dos cables positivos y dos negativos.

### Procedimiento de conexión




Utilice una llave dinamométrica aislada para no cortocircuitar la batería.

**Torsión recomendada: 12 Nm (tuerca M8)**

Evite que los cables de la batería entren en contacto.

**Conecte los cables de la batería del siguiente modo:**

- Quite los dos tornillos del fondo de la carcasa y retire el panel de servicio
- Conecte los cables de la batería: véase [A: Descripción de las conexiones \[28\]](#).
- Apriete bien las tuercas para que la resistencia de contacto sea mínima.
- Se pone primero el conector y después la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca. Apriete bien las tuercas para que la resistencia de contacto sea mínima.



La resistencia interna es un factor determinante al trabajar con baterías de poca capacidad. Por favor, consulte a su proveedor o lea las secciones correspondientes de nuestros libros [Energy Unlimited](#) o [Cableado sin límites](#). Los dos pueden descargarse de nuestro sitio web.

#### 4.4. Conexión del cableado de CA



Este es un producto de clase de seguridad I (suministrado con terminal de puesta a tierra por seguridad). **Sus terminales de entrada y/o salida CA y/o la puesta a tierra de la parte exterior del producto deben disponer de una toma de tierra ininterrumpida por motivos de seguridad.**

Este producto viene con un relé de puesta a tierra (relé H, véase el apéndice B) **que conecta automáticamente la salida del neutro a la carcasa si no hay alimentación CA externa disponible.** Si hay alimentación CA externa, el relé de puesta a tierra H se abrirá antes de que el relé de seguridad de entrada se cierre. De esta forma se garantiza el funcionamiento correcto del disyuntor para las fugas a tierra que está conectado a la salida.

- En una instalación fija puede asegurarse una puesta a tierra ininterrumpida mediante el cable de puesta a tierra de la entrada CA. De lo contrario, será necesario poner a tierra la carcasa.
- En una instalación móvil (por ejemplo con una toma de corriente de puerto), la interrupción de la conexión de la toma de puerto desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En tal caso, la carcasa debe conectarse al chasis (del vehículo) o al casco o placa de toma de tierra (de la embarcación).

El inversor cuenta con un transformador que aísla la frecuencia de la red. Esto impide que haya corriente CC en un puerto CA. De modo que se pueden usar interruptores diferenciales tipo A.

En el caso de los barcos, no se recomienda la conexión directa al pantalán debido a la posible corrosión galvánica. La solución es utilizar un transformador de aislamiento.



Esta unidad o sistema se proporciona con límites de corriente fijos y no deberán añadirse más de 30 kW en un sólo punto de conexión común.

Los bloques terminales CA se encuentran en el circuito impreso, véase el apéndice A.

#### **No invertir el neutro y la fase al conectar la alimentación CA.**

Las conexiones CA deben hacerse con cable de cobre de tres hilos de 90 °C (194 °F).

| Quattro-II 2 x 120 V - modelos 3.000 VA   | AC-in 1              | AC-in 2              | AC-out-1             | AC-out-2             |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Corriente nominal                         | 50 A                 | 50 A                 | 75 A                 | 50 A                 |
| Fusible o disyuntor recomendado           | 50 A                 | 50 A                 | 75 A                 | 50 A                 |
| Dimensiones mínimas del cable             | AWG 6                | AWG 6                | AWG 6                | AWG 6                |
| Longitud de la puntera y del cable pelado | 0,7 pulgadas (18 mm) | 0,7 pulgadas (18 mm) | 0,7 pulgadas (18 mm) | 0,7 pulgadas (18 mm) |

#### • AC-in-1

Se puede conectar un cable de entrada CA al bloque terminal "AC-in-1". Si en estos terminales hay tensión CA, el inversor/ cargador utilizará esta conexión. Normalmente se conectará un generador a AC-in-1.

De izquierda a derecha: "L2" (fase 2), "N" (neutro), "PE" (tierra) y "L" (fase).

**La entrada AC-in-1 debe protegerse por medio de un fusible o de un disyuntor magnético de 50 A o menos y el cable debe tener una sección adecuada.** Si la alimentación CA de entrada tuviese un valor nominal inferior, el fusible o disyuntor magnético también deberá reducirse como corresponda.

#### • AC-in-2

Se puede conectar un segundo cable de entrada CA al bloque terminal "AC-in-2". Si estos terminales tienen tensión CA, el inversor/cargador utilizará esta conexión, a menos que también haya tensión en AC-in-1. El Quattro seleccionará entonces automáticamente AC-in-1. Generalmente el suministro de red o la tensión de pantalán se conectarán a AC-in-2.

De izquierda a derecha: "L2" (fase 2), "N" (neutro), "PE" (tierra) y "L" (fase).

**La entrada AC-in-2 debe protegerse por medio de un fusible o de un disyuntor magnético de 50 A o menos y el cable debe tener una sección adecuada.** Si la alimentación CA de entrada tuviese un valor nominal inferior, el fusible o disyuntor magnético también deberá reducirse como corresponda.

**Nota: Puede que el inversor/cargador no arranque si solo hay CA en AC-in-2 y la tensión CC de la batería está un 10 % o más por debajo de la tensión nominal (menos de 22 V en el caso de una batería de 24 V).**

**Solución: conecte el suministro CA a AC-in-1, o recargue la batería.**

#### • "AC-out-1"

El cable de salida CA puede conectarse directamente al bloque terminal "AC-out".

De izquierda a derecha: "L2" (fase 2), "N" (neutro), "PE" (tierra) y "L" (fase).

Gracias a su función PowerAssist, el inversor/cargador puede añadir hasta 3 kVA (esto es,  $3000/120 = 25$  A) a la salida en momentos de demanda de potencia pico. Junto con una corriente de entrada máxima de 50 A, esto significa que la salida puede suministrar hasta  $50 + 25 = 75$  A.

Debe incluirse un disyuntor para las fugas a tierra y un fusible o disyuntor capaz de soportar la carga esperada, en serie con la salida, y con una sección de cable adecuada.

#### • AC-out-2 (Torsión máxima: 2 Nm)

Hay una segunda salida que desconecta su carga en caso de funcionamiento con batería. En estos terminales, se conectan equipos que solo pueden funcionar si hay tensión CA disponible en AC-in-1, por ejemplo, una caldera eléctrica o un aparato de aire acondicionado. La carga de AC-out-2 se desconecta inmediatamente cuando el inversor/cargador cambia a funcionamiento con batería. Una vez que las entradas AC-in-1 disponen de CA, la carga en AC-out-2 se volverá a conectar con una demora de aproximadamente 2 minutos. Así se permite que el generador se estabilice.

De izquierda a derecha: "L2" (fase 2), "N" (neutro), "PE" (tierra) y "L" (fase).

## 4.5. Conexiones opcionales

Existen varias conexiones opcionales distintas:

### 4.5.1. Control remoto

El producto puede manejarse de forma remota de dos maneras:

- Con un conmutador externo conectado al terminal "Conector on/off remoto" (véase el apéndice A). Solo funciona si el conmutador del inversor/cargador está en "On".
- Con un panel [Digital Multi Control](#) conectado a una de las dos tomas VE.Bus RJ45 (véase el apéndice A). Solo funciona si el interruptor del inversor/cargador está en "On".

Véase la ubicación del conector en el apéndice A.

### 4.5.2. Relé programable

El producto dispone de un relé programable.

Este relé se puede programar para cualquier tipo de aplicación, por ejemplo como relé de arranque para un generador.

Véase la ubicación del conector en el apéndice A.

### 4.5.3. Puertos I/O programables

El producto dispone de dos puertos de entrada/salida analógicos/digitales.

Estos puertos pueden usarse para distintos fines. Una aplicación sería la de comunicarse con el BMS de una batería de iones de litio.

Véase la ubicación del conector en el apéndice A.

#### 4.5.4. Batería de arranque

Los modelos de 12 y 24 V disponen de una conexión para cargar una batería de arranque. La corriente de salida se limita a 4 A. Véase la ubicación del conector en el apéndice A.

#### 4.5.5. Sensor de tensión

Para compensar las posibles pérdidas del cable durante la carga, se pueden conectar dos sondas con las que se mide la tensión directamente en la batería o en los puntos de distribución positivo y negativo. Utilice cable de 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) de sección.

Durante la carga de la batería, el inversor/cargador compensará la caída de tensión en los cables CC hasta un máximo de 1 voltio (es decir, 1 V en la conexión positiva y 1 V en la negativa). Si la caída de tensión puede ser superior a 1 V, la corriente de carga se limita de forma que la caída de tensión siga estando limitada a 1 V.

Véase la ubicación del conector en el apéndice A.

#### 4.5.6. Sensor de temperatura

Para carga compensada por temperatura, puede conectarse el sensor de temperatura (suministrado con el inversor/cargador). El sensor está aislado y debe colocarse en el terminal negativo de la batería.

Véase la ubicación del conector en el apéndice A.

#### 4.5.7. Conexión en paralelo

Pueden conectarse hasta seis unidades idénticas en paralelo. Para conectar inversores/cargadores en paralelo, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Todas las unidades deben conectarse a la misma batería.
- Se puede conectar un máximo de seis unidades en paralelo.
- Sólo deben conectarse en paralelo dispositivos idénticos.
- Los cables de conexión CC para los dispositivos deben tener la misma longitud y sección.
- Si se utiliza un punto de distribución CC negativo y otro positivo, la sección de los cables de conexión entre las baterías y el punto de distribución CC debe ser al menos igual a la suma de las secciones requeridas para las conexiones entre el punto de distribución y los inversores/cargadores.
- Coloque los inversores/cargadores cerca unos de otros, pero deje al menos 10 cm para ventilación por debajo, por encima y por los lados de cada uno.
- Los cables UTP deben conectarse directamente desde una unidad a la otra (y al panel remoto). No se permiten cajas de conexión o distribución.
- Interconecte siempre los cables negativos de la batería antes de colocar los cables UTP.
- Solo puede conectarse al sistema un medio de control remoto (panel o conmutador).

#### 4.5.8. Conexión trifásica

El inversor/cargador también puede utilizarse en una configuración trifásica en estrella (Y). Para ello, los dispositivos se conectan con cables RJ45 UTP estándar (igual que para el funcionamiento en paralelo). El sistema de inversores/cargadores (más un panel Digital Multi Control opcional) tendrá que configurarse posteriormente (véase el capítulo de [Configuración \[17\]](#)).

Puede consultar los requisitos previos en el capítulo [Conexión en paralelo \[16\]](#).



El inversor/cargador no es adecuado para una configuración trifásica delta ( $\Delta$ ).

En una configuración multifásica, las salidas L2 están deshabilitadas.

Pueden conectarse cadenas de unidades en paralelo en trifásica.

## 5. Configuración

Esta sección está pensada principalmente para aplicaciones autónomas.



Este producto debe modificarlo exclusivamente un ingeniero eléctrico cualificado.

Lea las instrucciones atentamente antes de implementar los cambios.

Durante la configuración del cargador, debe retirarse la entrada CA.

### 5.1. Valores estándar: listo para usar

El inversor/cargador se entrega con los valores estándar de fábrica. Por lo general, estos valores son adecuados para el funcionamiento de una sola unidad.



Puede que la tensión estándar de carga de la batería no sea adecuada para sus baterías. Consulte la documentación del fabricante o al proveedor de la batería.

| Ajuste                                | Valor por defecto                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia del inversor               | 60 Hz                                                                         |
| Rango de frecuencia de entrada        | 45 – 65 Hz                                                                    |
| Rango de tensión de entrada           | Fase dividida 180 – 280 VCA; Monofase: 90 – 140 VCA                           |
| Tensión del inversor                  | 120 VCA                                                                       |
| Independiente, paralelo o trifásico   | autónomo                                                                      |
| AES (conmutador de ahorro automático) | off                                                                           |
| Relé de puesta a tierra               | on                                                                            |
| Cargador on/off                       | on                                                                            |
| Curva de carga de la batería          | variable de cuatro fases con modo BatterySafe                                 |
| Corriente de carga                    | 100 % de la corriente de carga máxima                                         |
| Tipo de batería                       | Victron Gel Deep Discharge (también adecuada para Victron AGM Deep Discharge) |
| Carga de ecualización automática      | off                                                                           |
| Tensión de absorción                  | 14,4 V / 28,8 V                                                               |
| Tiempo de absorción                   | hasta 8 horas (dependiendo del tiempo inicial)                                |
| Tensión de flotación                  | 13,8 V / 27,6 V                                                               |
| Tensión de almacenamiento             | 13,2 V / 26,4 V (no ajustable)                                                |
| Tiempo de absorción repetida          | 1 hora                                                                        |
| Intervalo de absorción repetida       | 7 días                                                                        |
| Protección inicial                    | on                                                                            |
| Límite de corriente CA de entrada     | 50 A para las dos entradas CA                                                 |
| Función SAI                           | on                                                                            |
| Limitador de corriente dinámico       | off                                                                           |
| WeakAC (CA débil)                     | off                                                                           |
| BoostFactor                           | 2                                                                             |
| Relé programable                      | función alarma                                                                |
| PowerAssist                           | on                                                                            |

### 5.2. Explicación de los ajustes

A continuación se describen brevemente los ajustes que necesitan explicación. Para más información, consulte los documentos de ayuda de los programas de configuración de software. Véase el apartado [Configurando \[20\]](#).

### Frecuencia del inversor

Frecuencia de salida si no hay CA en la entrada.

Ajustabilidad: 50 Hz; 60 Hz

### Rango de frecuencia de entrada

Rango de frecuencia de entrada aceptado por el Quattro-II. El Quattro-II se sincroniza dentro de este rango con la frecuencia CA de entrada. La frecuencia de salida es entonces igual a la frecuencia de entrada.

Ajustabilidad: 50, 60 o 45 – 65 Hz.

### Rango de tensión de entrada

Rango de tensión aceptado por el Quattro-II. El Quattro-II se sincroniza dentro de este rango con la CA de entrada. La tensión de salida es entonces igual a la tensión de entrada.

Ajustabilidad:                      Límite inferior: 90 – 120 V / 180 – 240 V  
                                             Límite superior: 120 – 140 V / 240 – 280 V



La configuración estándar del límite inferior de 90 V está pensada para su conexión a una red eléctrica con poca potencia o a un generador con una salida CA inestable. Este ajuste podría hacer que el sistema se apague si está conectado a un "generador CA síncrono sin escobillas, autoexcitado, regulado por tensión externa" (generador AVR síncrono). La mayoría de los generadores de 10 kVA o más son generadores AVR síncronos. El apagón se inicia cuando se detiene el generador y baja de revoluciones, mientras el AVR "intenta" simultáneamente mantener la tensión de salida del generador en 120 V.

La solución es incrementar el límite inferior a 110 VCA (la salida de los generadores AVR es generalmente muy estable), o desconectar el del generador cuando se oye la señal de parada del generador (con la ayuda de un contactor CA instalado en serie con el generador).

### Tensión del inversor

Tensión de salida del Quattro-II funcionando con batería.

Ajustabilidad: 95 – 128 V

### Ajuste de funcionamiento independiente / paralelo / bifásico / trifásico

Con varios dispositivos se puede:

- Aumente la potencia total del inversor conectando varios dispositivos en paralelo.
- crear un sistema de fase dividida con un Autotransformer separado: véase la [página de producto del Autotransformer](#).
- crear un sistema trifásico.

Los ajustes estándar del producto son para funcionamiento independiente. Para un funcionamiento en paralelo, trifásico o de fase dividida, véase el capítulo [Configurando \[20\]](#).

### AES (conmutador de ahorro automático)

Si este parámetro está activado, el consumo de energía en funcionamiento sin carga y con carga baja disminuye aproximadamente un 20 %, "estrechando" ligeramente la tensión sinusoidal. Solo es aplicable en la configuración autónoma.

### Modo de búsqueda

También puede seleccionarse el **modo de búsqueda**, en vez del modo AES. Si el modo de búsqueda está activado, el consumo en funcionamiento sin carga disminuye aproximadamente un 70 %. En este modo el Quattro-II, cuando funciona en modo inversor, se apaga si no hay carga, o si hay una carga muy baja, y se vuelve a conectar cada dos segundos durante un breve periodo de tiempo. Si la corriente de salida excede un nivel preestablecido, el inversor seguirá funcionando. En caso contrario, el inversor volverá a apagarse.

Los niveles de carga "shut down" (apagar) y "remain on" (permanecer encendido) del modo de búsqueda pueden configurarse con VEConfigure.

Los ajustes estándar son:

Apagar: 48 Vatios (carga lineal)

Encender: 72 Vatios (carga lineal)

### Relé de puesta a tierra (véase el apéndice B)

Con este relé, el cable neutro de la salida de CA se pone a tierra conectándolo a la carcasa cuando los relés de seguridad de retroalimentación están abiertos. Esto garantiza un funcionamiento correcto de los disyuntores para las fugas a tierra en la salida de CA.

### Algoritmo de carga de batería

El valor estándar es "Variable de cuatro fases con modo BatterySafe". Ver descripción en la Sección 2.

Este es el algoritmo de carga recomendado para baterías de plomo-ácido. Consulte las demás características en la ayuda en pantalla de los programas de configuración del software.

### Tipo de batería

El ajuste estándar es el más adecuado para Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 y baterías estacionarias de placa tubular (OPzS).

Este ajuste también se puede utilizar para muchas otras baterías: por ejemplo, Victron AGM Deep Discharge y otras baterías AGM, y muchos tipos de baterías inundadas de placa plana.

Con VEConfigure el algoritmo de carga puede ajustarse para cualquier tipo de batería (baterías de Níquel Cadmio o de ion litio).

### Tiempo de absorción

En el caso del ajuste estándar "Variable de cuatro etapas con modo BatterySafe", el tiempo de absorción depende del tiempo de carga inicial (curva de carga variable) para que la batería se cargue de forma óptima.

### Carga de ecualización automática

Este ajuste está pensado para baterías de tracción de placa tubular inundadas o OPzS. Durante la fase de absorción, la tensión límite se incrementa a 2,83 V/celda (34 V para una batería de 24 V y 68 V para una batería de 48 V) una vez que la corriente de carga haya bajado a menos del 10 % de la corriente máxima establecida.

No ajustable con conmutadores DIP.

Ver "curva de carga para baterías de tracción de placa tubular" en VEConfigure.

### Tensión de almacenamiento, tiempo de repetición de absorción, intervalo de repetición de absorción

Véase la [sección 2 \[3\]](#).

### Protección de carga inicial

Cuando este parámetro está "On", el tiempo de carga inicial se limita a 10 horas. Un tiempo de carga mayor podría indicar un error del sistema (p. ej., un cortocircuito de celda de batería).

### Límite de corriente CA de entrada

Son los ajustes de limitación de corriente con los que se ponen en funcionamiento PowerControl y PowerAssist.

| Clasificación de los inversores | Rango de configuración de PowerAssist, topología en línea con la red | Rango de configuración de PowerAssist, topología paralela a la red con transformador de corriente externo de 50 A o 100 A |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000 VA                         | 9,5 - 50 A                                                           | 9,5 - 50/100 A                                                                                                            |
| 5000 VA                         | 11 - 100 A                                                           | 11 - 100 A                                                                                                                |

Ajuste de fábrica: 30 A

### Función SAI

Si este ajuste está "On" y la CA de entrada falla, el Quattro-II pasa a funcionamiento de inversor prácticamente sin interrupción.

La tensión de salida para algunos grupos generadores pequeños es demasiado inestable y distorsionada para usar este ajuste; el Quattro-II conmutaría a funcionamiento de inversor continuamente. Por este motivo, este ajuste puede desactivarse. El Quattro-II responderá entonces con menos rapidez a las fluctuaciones de la tensión de entrada de CA. El tiempo de conmutación a funcionamiento de inversor es por tanto algo mayor, pero la mayoría de los equipos (ordenadores, relojes o electrodomésticos) no se ven afectados negativamente.

**Recomendación:** Desactive la función SAI si el Quattro-II no se sincroniza o pasa continuamente a funcionamiento de inversor.

### Limitador de corriente dinámico

Pensado para generadores, la tensión CA generada mediante un inversor estático (denominados generadores "inversores"). En estos generadores, las rpm del motor se reducen si la carga es baja: de esta forma se reduce el ruido, el consumo de combustible y la contaminación. Una desventaja es que la tensión de salida caerá enormemente o incluso fallará completamente en caso de un aumento súbito de la carga. Sólo puede suministrarse más carga después de que el motor alcance la velocidad normal.

Si este ajuste está "On", el Quattro-II empezará a suministrar energía a un nivel de salida de generador bajo y gradualmente permitirá al generador suministrar más, hasta que alcance el límite de corriente establecido.

Este parámetro también se utiliza para generadores "clásicos" de respuesta lenta a una variación súbita de la carga.

**Weak AC (CA débil)**

Una distorsión fuerte de la tensión de entrada puede tener como resultado que el cargador apenas funcione o no funcione en absoluto. Si se activa WeakAC, el cargador también aceptará una tensión muy distorsionada a costa de una mayor distorsión de la corriente de entrada.

**Recomendación:** Conecte WeakAC si el cargador no carga apenas o en absoluto (lo que es bastante raro). Conecte al mismo tiempo el limitador de corriente dinámico y reduzca la corriente de carga máxima para evitar la sobrecarga del generador si fuese necesario.



Cuando WeakAC está activado, la corriente de carga máxima se reduce aproximadamente un 20 %.

**BoostFactor**

¡Cambie este ajuste sólo después de consultar a Victron Energy o a un ingeniero cualificado por Victron Energy!

**Relé programable**

El relé puede programarse para cualquier otro tipo de aplicación, por ejemplo, como relé de arranque para un generador.

**Salida de CA auxiliar (AC-out-2)**

Está destinado a cargas que no sean críticas y que estén directamente conectadas a la entrada de CA. Con circuito de medición de corriente para habilitar PowerAssist.

## 5.3. Configurando

Se necesita el siguiente hardware:

- Una interfaz [MK3-USB](#) (VE.Bus a USB).
- [Cable UTP RJ45](#)

### 5.3.1. Aplicación VictronConnect

El MultiPlus se configura con la aplicación VictronConnect.

Se puede obtener más información general sobre la aplicación VictronConnect, cómo instalarla, cómo emparejarla con su dispositivo y cómo actualizar el firmware, por ejemplo, consultando el [manual de VictronConnect](#).

### 5.3.2. VEConfigure

Todos los valores se pueden cambiar con un ordenador y el software gratuito VEConfigure que se puede descargar desde nuestro sitio web [www.victronenergy.com.es](http://www.victronenergy.com.es).

Véase el manual de [VEConfigure](#) para más información.

### 5.3.3. Configuración de VE.Bus Quick Configure

**VE.Bus Quick Configure Setup** es un programa de software con el que pueden configurarse de forma sencilla sistemas con un máximo de tres inversores/cargadores en paralelo o trifásico.

El software puede descargarse gratuitamente en [www.victronenergy.com.es](http://www.victronenergy.com.es).

### 5.3.4. VE.Bus System Configurator

Para configurar aplicaciones avanzadas o sistemas con cuatro o más Multi, debe utilizarse el software **VE.Bus System Configurator**.

El software puede descargarse gratuitamente en [www.victronenergy.com.es](http://www.victronenergy.com.es).

## 6. Indicaciones de error

Los siguientes procedimientos permiten identificar rápidamente la mayoría de los errores. Si un error no se puede resolver, consulte al proveedor de Victron Energy.

**Recomendamos el uso de la aplicación Toolkit de Victron para encontrar la descripción de todos los códigos de alarma LED posibles.** Consulte aquí la información de descarga: <https://www.victronenergy.com/es/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app>.

### 6.1. Indicaciones generales de error

| Problema                                                               | Causa                                                                                                                                                              | Solución                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay tensión de salida en AC-out-2.                                  | Funcionamiento en modo inversor                                                                                                                                    | Conecte el inversor/cargador a una fuente de CA y, tras un retardo de 2 minutos, el AC-out-2 pasará a tener corriente.                       |
| No se pudo pasar a funcionamiento con generador o red.                 | El disyuntor o el fusible de la entrada CA ha saltado debido a una sobrecarga.                                                                                     | Solucione la sobrecarga o el cortocircuito de AC-out-1 o AC-out-2, y reponga el fusible o disyuntor.                                         |
| El inversor no se ha puesto en marcha al encenderlo                    | La tensión de la batería es muy alta o muy baja. No hay tensión en la conexión CC.                                                                                 | Compruebe que la tensión de la batería está en el rango correcto.                                                                            |
| El LED "low battery" parpadea.                                         | Baja tensión de la batería.                                                                                                                                        | Cargue la batería o compruebe las conexiones de la misma.                                                                                    |
| El LED "low battery" se enciende.                                      | El convertidor se apaga porque la tensión de la batería es muy baja.                                                                                               | Cargue la batería o compruebe las conexiones de la misma.                                                                                    |
| El LED "overload" parpadea.                                            | La carga del convertidor supera la carga nominal.                                                                                                                  | Reducir la carga.                                                                                                                            |
| El LED "overload" se enciende.                                         | El convertidor se apaga por exceso de carga.                                                                                                                       | Reducir la carga.                                                                                                                            |
| El LED "temperature" parpadea o se enciende.                           | La temperatura ambiente es alta o la carga es excesiva.                                                                                                            | Instale el convertidor en un ambiente fresco y bien ventilado o reduzca la carga.                                                            |
| Los LED de "low battery" y "overload" parpadean de forma intermitente. | Baja tensión de batería y carga excesiva.                                                                                                                          | Cargue las baterías, desconecte o reduzca la carga o instale baterías de alta capacidad. Instale cables de batería más cortos o más gruesos. |
| Los LED de "low battery" y "overload" parpadean simultáneamente.       | La tensión de ondulación en la conexión CC supera los 1,5 V rms.                                                                                                   | Compruebe los cables de la batería y las conexiones. Compruebe si la capacidad de la batería es bastante alta y aumentela si es necesario.   |
| Los LED de "low battery" y "overload" se encienden.                    | El inversor se para debido a un exceso de tensión de ondulación en la entrada.                                                                                     | Instale baterías de mayor capacidad. Coloque cables de batería más cortos o más gruesos y reinicie el inversor (apagar y volver a encender). |
| Un LED de alarma se enciende y el segundo parpadea.                    | El inversor se para debido a la activación de la alarma por el LED que se enciende. El LED que parpadea indica que el inversor se va a apagar debido a esa alarma. | Compruebe en la tabla las medidas adecuadas relativas a este estado de alarma.                                                               |
| El cargador no funciona.                                               | La tensión de entrada de CA o la frecuencia no están en el rango establecido.                                                                                      |                                                                                                                                              |
|                                                                        | El disyuntor o el fusible de la entrada CA ha saltado debido a una sobrecarga.                                                                                     | Retire la sobrecarga o el cortocircuito de AC-out-1 o AC-out-2, y reponga el fusible/disjuntor.                                              |
|                                                                        | El fusible de la batería se ha fundido.                                                                                                                            | Cambiar el fusible de la batería.                                                                                                            |

| Problema                                                                           | Causa                                                                                                                                                                                                                                                    | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | La distorsión de la tensión de entrada CA es demasiado grande (generalmente alimentación de generador).                                                                                                                                                  | Active los ajustes "Weak AC" (CA débil) y "Dynamic current limiter" (limitador de corriente dinámico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| El cargador no funciona.<br>El LED "bulk" parpadea y el LED "mains on" se ilumina. | El cargador está en modo "Bulk protection" (protección de carga inicial), se ha excedido el tiempo de carga inicial de 10 horas.<br><br>Un tiempo de carga tan largo podría indicar un error del sistema (p. ej., un cortocircuito de celda de batería). | Compruebe las baterías.<br><br> Puede reiniciar el modo de error apagando y volviendo a encender la unidad.<br><br>El ajuste de fábrica estándar del modo "Bulk Protection" (protección de carga inicial) está activado. El modo "Bulk Protection" (protección de carga inicial) solo puede desactivarse a través de VEConfigure. |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La batería no está completamente cargada.                                          | La corriente de carga es excesivamente alta, provocando una fase de absorción prematura.                                                                                                                                                                 | Fije la corriente de carga a un nivel entre 0,1 y 0,2 veces la capacidad de la batería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | Mala conexión de la batería.                                                                                                                                                                                                                             | Comprobar las conexiones de la batería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | La tensión de absorción se ha fijado en un nivel incorrecto (demasiado bajo).                                                                                                                                                                            | Fije la tensión de absorción al nivel correcto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | La tensión de flotación se ha fijado en un nivel incorrecto (demasiado bajo).                                                                                                                                                                            | Fije la tensión de flotación en el nivel correcto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | El tiempo de carga disponible es demasiado corto para cargar completamente la batería.                                                                                                                                                                   | Seleccione un tiempo de carga mayor o una corriente de carga superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | El tiempo de absorción es demasiado corto. En el caso de carga variable puede deberse a una corriente de carga excesiva respecto a la capacidad de la batería de modo que el tiempo inicial es insuficiente.                                             | Reducir la corriente de carga o seleccione las características de carga "fijas".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sobrecarga de la batería.                                                          | La tensión de absorción se ha fijado en un nivel incorrecto (demasiado alto).                                                                                                                                                                            | Fije la tensión de absorción al nivel correcto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | La tensión de flotación se ha fijado en un nivel incorrecto (demasiado alto).                                                                                                                                                                            | Fije la tensión de flotación en el nivel correcto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Batería en mal estado.                                                                                                                                                                                                                                   | Cambie la batería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | La temperatura de la batería es demasiado alta (por mala ventilación, temperatura ambiente excesivamente alta o corriente de carga muy alta).                                                                                                            | Mejorar la ventilación, instalar las baterías en un ambiente más fresco, reducir la corriente de carga <b>y conectar el sensor de temperatura.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La corriente de carga cae a 0 tan pronto como se inicia la fase de absorción.      | La batería está sobrecalentada (>50 °C)                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale la batería en un entorno más fresco</li> <li>• Reduzca la corriente de carga</li> <li>• Compruebe si alguna de las celdas de la batería tiene un cortocircuito interno</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Sensor de temperatura de la batería defectuoso                                                                                                                                                                                                           | Desconecte el sensor de temperatura. Si la carga funciona bien después de un minuto aproximadamente, deberá cambiar el sensor de temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 6.2. Indicaciones especiales de los LED

Para las indicaciones LED normales, véase el capítulo de [Indicaciones LED \[7\]](#).

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "mains on" parpadea y no hay tensión de salida.                               | El dispositivo funciona en "charger only" (solo cargador) y hay suministro de red. El dispositivo rechaza el suministro de red o sigue sincronizando.                                                                                                                    |
| Los LED "bulk" y "absorption" parpadean sincronizadamente (simultáneamente).  | Error de la sonda de tensión. La tensión medida en la conexión de la sonda se desvía mucho (más de 7 V) de la tensión de las conexiones negativa y positiva del dispositivo. Probablemente haya un error de conexión.<br>El dispositivo seguirá funcionando normalmente. |
| Los LED "absorption" y "float" parpadean sincronizadamente (simultáneamente). | La temperatura de la batería medida tiene un valor bastante improbable. Es probable que el sensor esté averiado o se haya conectado incorrectamente. El dispositivo seguirá funcionando con normalidad.                                                                  |



Si el LED "inverter on" (inversor encendido) parpadea en oposición de fase, se trata de un código de error de VE.Bus (véanse los siguientes capítulos).

### 6.3. Indicaciones LED de VE.Bus

Los inversores incluidos en un sistema VE.Bus (una disposición en paralelo o trifásica) pueden proporcionar indicaciones LED VE.Bus. Estas indicaciones LED pueden dividirse en dos grupos: Códigos correctos y códigos de error.

#### 6.3.1. Códigos OK de VE.Bus

Si el estado interno de un dispositivo está en orden pero el dispositivo no se puede poner en marcha porque uno o más de los dispositivos del sistema indica un estado de error, los dispositivos que están correctos mostrarán un código OK. Esto facilita la localización de errores en el sistema VE.Bus ya que los dispositivos que no necesitan atención se identifican fácilmente.



¡Los códigos OK sólo se mostrarán si un dispositivo no está en modo inversor o cargador!

- Un LED "bulk" intermitente indica que el dispositivo puede realizar la función de inversor.
- Un LED "float" intermitente indica que el dispositivo puede realizar la función de carga.



En principio, todos los demás LED deben estar apagados. Si no es así, el código no es un código OK. No obstante, pueden darse las siguientes excepciones:

- Las indicaciones especiales de los LED pueden darse junto a códigos OK.
- El LED "low battery" puede funcionar junto al código OK que indica que el dispositivo puede cargar.

#### 6.3.2. Códigos de error VE.Bus

Un sistema VE.Bus puede mostrar varios códigos de error. Estos códigos se muestran con los LED "inverter on", "bulk", "absorption" y "float".

Para interpretar un código de error VE.Bus correctamente, debe seguirse este procedimiento:

1. El dispositivo deberá registrar un error (sin salida CA).
2. ¿Parpadea el LED "inverter on"? En caso negativo, no hay código de error VE.Bus.
3. Si uno o varios de los LED "bulk", "absorption" o "float" parpadean, entonces debe estar en oposición de fase del LED "inverter on", es decir, los LED que parpadean están apagados si el LED "inverter on" está encendido, y viceversa. Si no es así, no hay código de error VE.Bus.
4. Compruebe el LED "bulk" y determine cuál de las tres tablas siguientes debe utilizarse.
5. Seleccione la fila y la columna correctas (dependiendo de los LED "absorption" y "float") y determine el código de error. 6. Determine el significado del código en las tablas siguientes.
6. Determine el significado del código en las tablas siguientes.

**Se deben cumplir todas las condiciones siguientes:**

1. ¡El dispositivo registra un error! (Sin salida CA)
2. El LED del inversor parpadea (al contrario que los demás LED: "bulk", "absorption" o "float")
3. Al menos uno de los LED "bulk", "absorption" y "float" está encendido o parpadeando

LED Bulk "Off"

LED Absorption

|           |          | off | parpadea | on |
|-----------|----------|-----|----------|----|
| LED Float | off      | 0   | 3        | 6  |
|           | parpadea | 1   | 4        | 7  |
|           | on       | 2   | 5        | 8  |

| LED Bulk parpadea |          | LED Absorption |          |    |
|-------------------|----------|----------------|----------|----|
|                   |          | off            | parpadea | on |
| LED Float         | off      | 9              | 12       | 15 |
|                   | parpadea | 10             | 13       | 16 |
|                   | on       | 11             | 14       | 17 |

| LED Bulk "On" |          | LED Absorption |          |    |
|---------------|----------|----------------|----------|----|
|               |          | off            | parpadea | on |
| LED Float     | off      | 18             | 21       | 24 |
|               | parpadea | 19             | 22       | 25 |
|               | on       | 20             | 23       | 26 |

| LED Bulk (carga inicial), Absorption (absorción), Float (flotación)                                                                                                                                                                                               | Código | Descripción                                                                                   | Causa/solución                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | 1      | El dispositivo está apagado porque ninguna de las otras fases del sistema se ha desconectado. | Compruebe la fase que falla.                                                                                                                                            |
| <br><br> | 3      | No se encontraron todos los dispositivos, o más de los esperados, en el sistema.              | El sistema no está bien configurado. Reconfigurar el sistema.<br>Error del cable de comunicaciones. Compruebe los cables y apague todo el equipo y vuelva a encenderlo. |
| <br><br> | 4      | No se ha detectado ningún otro dispositivo                                                    | Compruebe los cables de comunicaciones.                                                                                                                                 |
| <br><br> | 5      | Sobretensión en AC-out.                                                                       | Compruebe los cables CA.                                                                                                                                                |
| <br><br> | 10     | Se ha producido un problema de sincronización del tiempo del sistema.                         | No debe ocurrir si el equipo está bien instalado. Compruebe los cables de comunicaciones.                                                                               |
| <br><br> | 14     | El dispositivo no puede transmitir datos.                                                     | Compruebe los cables de comunicaciones (puede haber un cortocircuito)                                                                                                   |

| LED Bulk (carga inicial), Absorption (absorción), Float (flotación) | Código | Descripción                                                                                                                              | Causa/solución                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○<br>★<br>★                                                         | 17     | Uno de los dispositivos ha asumido el papel de "maestro" porque el original ha fallado.                                                  | Compruebe la unidad que falla. Compruebe los cables de comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                   |
| ★<br>○<br>○                                                         | 18     | Se ha producido una sobretensión                                                                                                         | Compruebe los cables CA.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ★<br>○<br>○                                                         | 22     | Este dispositivo no puede funcionar como "esclavo".                                                                                      | Este dispositivo es un modelo obsoleto e inadecuado. Debe cambiarse                                                                                                                                                                                                                      |
| ★<br>★<br>○                                                         | 24     | Se ha iniciado la protección del sistema de conmutación.                                                                                 | No debe ocurrir si el equipo está bien instalado. Apague todos los equipos y vuelva a encenderlos. Si el problema se repite, compruebe la instalación.<br><b>Solución posible: incrementar el límite inferior de la tensión CA de entrada a 110 VCA (el ajuste de fábrica es 90 VCA)</b> |
| ★<br>★<br>○                                                         | 25     | Incompatibilidad de firmware. El firmware de uno de los dispositivos conectados no está actualizado para funcionar con este dispositivo. | 1. Apague todos los equipos.<br>2. Encienda el dispositivo que mostraba este error.<br>3. Encienda los demás dispositivos uno a uno hasta que vuelva a aparecer el mensaje de error.<br>4. Actualice el firmware del último dispositivo que se encendió.                                 |
| ★<br>★<br>★                                                         | 26     | Error interno.                                                                                                                           | No debe ocurrir. Apague todos los equipos y vuelva a encenderlos. Póngase en contacto con Victron Energy si el problema persiste.                                                                                                                                                        |


## 7. Especificaciones técnicas

| Quattro-II                                             | 12/3000/120-50 2x120 V                                                                         | 24/3000/70-50 2x120 V |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PowerControl y PowerAssist                             | Sí (en la entrada L1)                                                                          |                       |
| Conmutador de transferencia                            | 50 A                                                                                           |                       |
| Corriente máxima de entrada CA                         | 50 A (por circuito)                                                                            |                       |
| INVERSOR                                               |                                                                                                |                       |
| Rango de tensión de entrada CC                         | 9,5 – 17 V                                                                                     | 19 – 33 V             |
| Salida en modo inversor <sup>(1)</sup>                 | Tensión de salida: 120 VCA ± 2 %<br>Frecuencia: 60 Hz ± 0,1 %                                  |                       |
| Potencia cont. de salida a 25 °C <sup>(3)</sup>        | 3000 VA                                                                                        |                       |
| Potencia cont. de salida a 25 °C                       | 2400 W                                                                                         |                       |
| Potencia cont. de salida a 40 °C                       | 2200 W                                                                                         |                       |
| Potencia cont. de salida a 65 °C                       | 1700 W                                                                                         |                       |
| Máxima potencia de alimentación aparente               | 2500 VA                                                                                        |                       |
| Potencia pico                                          | 5500 W                                                                                         |                       |
| Eficiencia máxima                                      | 93 %                                                                                           | 94 %                  |
| Consumo en vacío                                       | 15 W                                                                                           | 11 W                  |
| Consumo en vacío en modo AES                           | 10 W                                                                                           | 8 W                   |
| Consumo en vacío en modo búsqueda                      | 4 W                                                                                            | 4 W                   |
| Corriente máxima de salida                             | 60 A pico, 50 A <sub>rms</sub> durante 1 segundo                                               |                       |
| CARGADOR                                               |                                                                                                |                       |
| Entrada de CA                                          | Fase dividida: 180-280 VCA 45 – 65 Hz<br>Monofase: 90-140 VCA 45– 65 Hz                        |                       |
| Tensión de carga de “absorción”                        | 14,4 V                                                                                         | 28,8 V                |
| Tensión de carga “Float” (flotación)                   | 13,8 V                                                                                         | 27,6 V                |
| Modo de almacenamiento                                 | 13,2 V                                                                                         | 26,4 V                |
| Máxima corriente de carga de la batería (4)            | 120 A                                                                                          | 70 A                  |
| Sensor de temperatura de la batería                    | Sí                                                                                             |                       |
| GENERAL                                                |                                                                                                |                       |
| Salida auxiliar <sup>(5)</sup>                         | Sí (50A)                                                                                       |                       |
| Relé programable <sup>(6)</sup>                        | Sí                                                                                             |                       |
| Protección <sup>(2)</sup>                              | a – g                                                                                          |                       |
| Puerto de comunicación VE.Bus                          | Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema |                       |
| Puerto de comunicaciones de uso general <sup>(7)</sup> | Sí, 2                                                                                          |                       |
| On/Off remoto                                          | Sí                                                                                             |                       |
| Rango de temperatura de trabajo                        | De -40 a +65 °C (de -40 a 150 °F) refrigerado por ventilador                                   |                       |
| Humedad (sin condensación)                             | máx. 95 %                                                                                      |                       |
| CARCASA                                                |                                                                                                |                       |
| Material y color                                       | Acero, azul RAL 5012                                                                           |                       |
| Grado de protección                                    | IP22                                                                                           |                       |
| Conexión de la batería                                 | Dos juegos de dos pernos M8                                                                    | Dos pernos M8         |
| Conexión 120/240 VCA                                   | Bornes de tornillo de 21 mm² (4 AWG)                                                           |                       |

| Quattro-II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/3000/120-50 2x120 V                                                                                      | 24/3000/70-50 2x120 V |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,8 kg (52 lb)                                                                                             | 22,5 kg (50 lb)       |
| Dimensiones al x an x p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 579 x 319 x 168 mm<br>23 x 13 x 7 pulgadas                                                                  |                       |
| NORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                       |
| Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29                                                                           |                       |
| Emisiones, Inmunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 55014-1, EN 55014-2<br>EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3<br>IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |                       |
| <div><div><div>1. Puede ajustarse a 50 Hz</div><div>2. Clave de protección:<div><div>a. cortocircuito de salida</div><div>b. sobrecarga</div><div>c. tensión de la batería demasiado alta</div><div>d. tensión de la batería demasiado baja</div><div>e. temperatura demasiado alta</div><div>f. 120 VCA en la salida del inversor</div><div>g. ondulación de la tensión de entrada demasiado alta</div></div></div><div><div>3. Carga no lineal, factor de cresta 3:1</div><div>4. Hasta 75 °F / 25 °C de temperatura ambiente</div><div>5. Se desconecta si no hay fuente CA externa disponible</div><div>6. Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CA: 120 V/4 A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC</div><div>7. Se puede usar, por ejemplo, para comunicarse con el BMS de una batería de litio</div></div></div></div> |                                                                                                             |                       |


## 8. APÉNDICE

### 8.1. A: Descripción de las conexiones




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | <p>Terminal I/O, de arriba a abajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 12V 100mA</li> <li>2. Contacto programable K1 - colector abierto 70 V 100 mA</li> <li>3. Relé de puesta a tierra externa +</li> <li>4. Relé de puesta a tierra externa -</li> <li>5. AUX 1 +</li> <li>6. AUX 1 -</li> <li>7. AUX 2 +</li> <li>8. AUX 2 -</li> <li>9. Sensor de temperatura +</li> <li>10. Sensor de temperatura –</li> <li>11. Sensor de tensión de la batería +</li> <li>12. Sensor de tensión de la batería -</li> </ol> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2. B: Diagrama de bloques




\* Véase la tabla del Capítulo 4.2 "Fusible CC recomendado".


### 8.3. C: Diagrama de conexión en paralelo



### 8.4. D: Diagrama de conexión trifásica



## 8.5. E: Algoritmo de carga



### Carga de 4 etapas:

#### Carga inicial

Se inicia al arrancar el cargador. Se aplica una corriente constante hasta alcanzar la tensión nominal de la batería, según la temperatura y la tensión de entrada, tras lo cual, se aplica una corriente constante hasta el punto en que empiece un gaseado excesivo (resp 14,4 V, 28,8 V o 57,6 V con compensación de temperatura).

#### BatterySafe

La tensión aplicada a la batería aumenta gradualmente hasta alcanzar la tensión de absorción establecida. El modo BatterySafe forma parte del tiempo de absorción calculado.

#### Absorción

El periodo de absorción depende del periodo de carga inicial. El tiempo máximo de absorción máximo es el tiempo de absorción máximo establecido.


#### Flotación

La tensión de flotación se aplica para mantener la batería completamente cargada.

#### Almacenamiento

Después de un día de carga de flotación, se reduce la tensión de salida a nivel de almacenamiento. Esto es 13,2 V para baterías de 12 V, 26,4 V para 24 V y 52,8 V para 48 V. Esto mantendrá la pérdida de agua al mínimo cuando la batería se guarde durante la temporada de invierno. Tras un periodo de tiempo que puede ajustarse (por defecto = 7 días), el cargador entrará en modo "Repeated Absorption" (absorción repetida) durante un periodo de tiempo que se puede ajustar (por defecto = 1 hora) para "refrescar" la batería.

## 8.6. F: Gráfico de compensación de temperatura





El gráfico anterior muestra las tensiones de salida por defecto para flotación y absorción a 25 °C para bancadas de baterías de 12 V y 24 V. Para una bancada de baterías de 48 V, multiplique las tensiones de 24 V por 2.


La tensión de flotación reducida sigue a la tensión de flotación y la tensión de absorción incrementada sigue a la tensión de absorción.

La compensación de temperatura no se aplica en el modo ajuste.


8.7. G: Dimensiones de la carcasa




## 8.8. Diagramas de flujo de energía



*Flujo de energía inversor*



Flujo de energía monofase



Flujo de energía fase dividida